

RRG.7013.9.2022

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana opraw oświetlenia drogowego na LED na terenie Gminy Rokietnica” prowadzonego w trybie podstawowym

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) udostępniamy treść zapytań oraz wyjaśnienia.

1. Czy Zamawiający dopuści oprawy oświetleniowe o parametrach równoważnych, zapewniających spełnienie wszystkich zdefiniowanych przez Zamawiającego parametrów technicznych w szczególności szczelności korpusu, z wykorzystaniem rozwiązania równoważnego posiadającego zawiasy w górnej części korpusu?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza oprawy równoważne spełniające wymogi w PT oraz SSWiORB wraz z załącznikami, określone w warunkach przetargowych. Zamawiający rezygnuje z zapisu o korpusie pozbawionym uźebrowań, natomiast podtrzymuje zapis o braku łączy i zawiasów w górnej części korpusu.

2. Prosimy o potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego wykazu osób w przypadku przedłożenia jednej osoby w postaci kierownika budowy z uprawnieniami E, D i do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2 osobami z uprawnieniami PPN. Dwóch elektromonterów z przedmiotowymi uprawnieniami stanowi zespół dopuszczony do pracy przez PGE zgodnie z wytycznymi pracy na sieci.

Odpowiedz: Wykonawca winien posiadać pracowników posiadających:

1. aktualne świadectwo kwalifikacyjne E; D,
2. uprawnienia budowlane,
3. kurs PPN (na etapie składania oferty Oferent załączy stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku).

W przypadku braku możliwości wymiany opraw w technologii PPN, prace należy prace wykonać po wyłączeniu napięcia. Koszty związane z dopuszczeniem do pracy ponosi Wykonawca. Termin i czas wyłączenia należy uzgodnić z PGE i Zamawiającym.

W przypadku posiadania przez min. 2 pracowników jednocześnie uprawnień spełniające wymogi z pkt 1 i 3, Zamawiający uzna, że jest spełniony ten wymóg.

WÓJT
Gminy Rokietnica

mgr Witold Szajny