

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana opraw oświetlenia drogowego na LED na terenie Gminy Rokietnica” prowadzonego w trybie podstawowym

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) udostępniamy treść zapytań oraz wyjaśnienia.

1. Standardem rynkowym jest współczynnik oddawania barw Ra na poziomie $Ra \geq 70$, który jest zgodny z wymaganiami normatywnymi i powszechnie używany w oświetleniu drogowym. Wymóg $Ra \geq 75$ ogranicza konkurencję poprzez zawężenie kręgu producentów i tym samym narusza Prawo Zamówień Publicznych tj. artykuł 7. Wnosimy o zmianę parametrów współczynnika oddawania barw na do poziomu $Ra \geq 70$.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza oprawy posiadające współczynnik oddawania barw na poziomie $Ra \geq 70$.

WÓJT
Gminy Rokietnica
Ingr Witold Szajny