



UWAGI OGÓLNE :

1. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA ODWERTÓW GEOTECHNICZNYCH SPRAWDZAJĄCYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZIEMNYCH – WIĘCEJ INFO W OPISIE TECHNICZNYM.
3. PRACE ZIEMNE PRZEPROWADZAĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM (UPRAWNIONEGO GEOLOGA) !
4. NALEŻY WYMIENIĆ GRUNT NA NIWYSADZINOWY DO GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA – WIĘCEJ INFO W OPISIE TECHNICZNYM.
5. LOKALIZACJA FUNDAMENTU NA PZT.
6. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM ARCHITEKTURY.
7. IZOLACJE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO.

8. UZIOMY WG ODPOWIEDNIEGO PROJEKTU BRANŻOWEGO.

9. ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIĘTEGO:

10. ZASADA WYMIAROWANIA OTULINY (DO LICA ZEWNĘTRZNEGO ZBROJENIA):

RYSUNEK WYMAGA ZATWIERDZENIA PRZEZ DOSTAWCĘ DMUCHAW !!!

WYKONAWCA UZGADNIA ZAKOTWIENIE Z DOSTAWCĄ DMUCHAW PRZED WYKONANIEM PŁYTY I UMIESZCZA ODPOWIEDNIE AKCESORIA KOTWIĄCE !!!

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ								
NR	ŚREDNICA	L	ILOŚĆ	STAL AIIIIN				
		mm		#8	#10	#12	#16	#20
1	12	1 390	20			27,80		
2	12	3 000	10			30,00		
3	12	2 800	10			28,00		
X	10	1 300	5		6,50			
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA		m	–	6,50	85,80	–	–	–
MASA 1mb		kg/m	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	–
MASA CAŁKOWITA		kg	–	4,03	76,36	–	–	–
RAZEM DLA 1 SZTUKI		kg	80					
RAZEM DLA 4 SZTUK		kg	322					

BETON: C35/45 (B45) W12

BETON PODKŁADU : C8/10 (B10)

STAL ZBROJENIOWA: B500SP (A–IIIIN) kl. C

KLASA EKSPOZYCJI: XA3, XC4, XD1, XF4

OTULINA ZBROJENIA: 55mm

⊗ #10 L=1300 szt.5

ZBROJENIE DYSTANSOWE

2szt./m2

Biuro projektowe:	<div><div>EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.</div></div>		95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl NIP: 729-10-17-522 REGON 471121530	
Inwestor:	GMINA ROKIETNICA 37-562 Rokietnica, Rokietnica 682			
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Rokietnicy, gmina Rokietnica, realizowana w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków"			
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr 772/35, 772/40, 772/57, 772/58, obęb 0002 Rokietnica-miasto, gmina:Rokietnica, powiat: jarosławski, woj. podkarpackie			
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:		Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Tomasz Cupriak uprawnienia budowlane LOD/3297/PBkb/18 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Tejchman uprawnienia budowlane nr LOD/0672/POOK/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Rysunek:	FUNDAMENTY POD DMUCHAWY			
Skala:	Data:	Stadium:	Rysunek nr:	
1 : 25	13.04.2022	PT / PW	...	