



LEGENDA:

- RG – rozdzielnica główna
- łącznik 1-biegunowy, n/t, 10 A, 230 V, IP20
- łącznik 1-biegunowy, n/t, 10 A, 230 V, IP44
- łącznik schodowy, n/t, 10 A, 230 V, IP20
- gniazdo 2 x 16 A, n/t, 230 V, IP20
- gniazdo 2 x 16 A, n/t, 230 V, IP44
- gniazdo siłowe lub wypust do urządzeń 3-faz, n/t 400 V, IP44
- wentylator wyciągowy ścienny o wydajności $V_{min}=180m^3$, 230 V, IP44
- wentylator wyciągowy ścienny o wydajności $V_{min}=50m^3$, 230 V, IP44
- inwerter PV
- DPX – wyłącznik główny p.poż.
- przycisk p.poż.
- PP1 – zbiornik c.w.u. o poj. 400l o mocy grzałki 6 kW – 380V

OZNACZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- 1 – oprawy LED o mocy 10W n/t, IP44
- 2 – oprawy LED o mocy 17W n/t, IP44
- oprawy LED o mocy 17W z czujką ruchu, n/t, IP44
- oprawa ewak. piktogram, LED 3 W, 2h, n/t, IP65

NAZWA POMIESZCZENIA

- NR
- 0/01 POM. PORZĄDKOWE
- 0/02 WIATROŁAP
- 0/03 SZATNIA DAMSKA
- 0/04 WC DLA NIEPEŁOSPRAWNYCH
- 0/05 ŁAZIENKA DAMSKA
- 0/06 ŁAZIENKA MĘSKA
- 0/07 POM. TECH.
- 0/08 SZATNIA MĘSKA
- 0/09 WIATROŁAP

Obiekt:	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO	
Inwestor:	GMINA ROKIETNICA, ROKIETNICA 682, 37-562 ROKIETNICA	
Lokalizacja:	ROKIETNICA, OBR. 0002, DZ. NR 990/1, 990/5	nr rys.: E2
Branża:	ELEKTRYCZNA	skala:
Nazwa rys.:	RZUT PARTERU-Inst. elektryczna	data: 07.02.2023
Projektant:	Jerzy Król	nr upr.: 4/92
		podpis: